

SDR26-PN4			SDR17.6-PN6			SDR17-PN6.3			SDR11-PN10		
DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M
									16	2,00	0,09
									20	2,00	0,12
									25	2,30	0,17
									32	3,00	0,28
			40	2,30	0,27	40	2,40	0,29	40	3,70	0,43
			50	2,90	0,43	50	3,00	0,45	50	4,60	0,67
63	2,50	0,48	63	3,60	0,67	63	3,80	0,72	63	5,80	1,06
75	2,90	0,66	75	4,30	0,96	75	4,50	1,02	75	6,80	1,49
90	3,50	0,95	90	5,20	1,39	90	5,40	1,46	90	8,20	2,15
110	4,20	1,40	110	6,30	2,06	110	6,60	2,19	110	10,00	3,21
125	4,80	1,82	125	7,10	2,63	125	7,40	2,79	125	11,40	4,15
140	5,40	2,29	140	8,00	3,32	140	8,30	3,50	140	12,70	5,18
160	6,20	3,00	160	9,10	4,32	160	9,50	4,58	160	14,60	6,81
180	6,90	3,76	180	10,30	5,50	180	10,70	5,81	180	16,40	8,60
200	7,70	4,66	200	11,40	6,77	200	11,90	7,18	200	18,20	10,61
225	8,60	5,86	225	12,80	8,55	225	13,40	9,09	225	20,50	13,44
250	9,60	7,26	250	14,20	10,54	250	14,80	11,16	250	22,70	16,54
280	10,70	9,07	280	16,00	13,29	280	16,60	14,02	280	25,40	20,73
315	12,10	11,53	315	17,90	16,74	315	18,70	17,77	315	28,60	26,26
355	13,60	14,61	355	20,20	21,28	355	21,10	22,59	355	32,30	33,42
400	15,30	18,52	400	22,80	27,06	400	23,70	28,59	400	36,40	42,44
450	17,20	23,43	450	25,60	34,19	450	26,70	36,24	450	41,00	53,77
500	19,10	28,91	500	28,50	42,29	500	29,60	44,64	500	45,50	66,31
560	21,40	36,27	560	31,90	53,01						
630	24,10	45,95	630	35,80	66,94						

Bu şartnamenin amacı boru montaj işleminde , hendek kazmak ve işçilikte maksimum verimliliği elde etmek , aynı zamanda montaj güvenilirliğini sağlamaktır.

- Üst Tabaka : Sıkıştırılmamış toprak dolgusu (yol geçişleri hariç)  
Gömlek Tabaka : Sert cisimlerden arındırılmış , sıkıştırılmış toprak dolgu  
Yastık Tabaka : Sıkıştırılmış kum

- H : Hendek derinliği (cm.)  
Hüst : Boru üst kotu ile zemin arasındaki mesafe (cm.)  
b : Hendek genişliği (cm.)  
Y : Yastık tabakası yüksekliği (cm.)  
D : Boru dış çapı (mm.)  
2α : Derece cinsinden yataklama açısı

